

Tingmärgid

- Kinnistu piir
- Töomahtude piir
- Projekteeritud hoone
- Projekteeritud hoone varjualune
- Projekteeritud sõidutee äärekivi 150X300 (h=8 cm)
- Projekteeritud sõidutee äärekivi 150X300 (h=1 cm)
- Projekteeritud kõnnitee äärekivi 80x200 (h=0 cm)
- Projekteeritud tee servajooned
- Projekteeritud tugipeenar
- Projekteeritud sõidutee ab-katend
- Projekteeritud kardiraja ab-katend
- Projekteeritud kõnnitee ab-katend
- Projekteeritud kõnnitee ab-katend
- Projekteeritud betoonkivisillutiskatend
- Projekteeritud haljasalade murukate
- Projekteeritud kraavi murunõlvad (1:1,5)
- Projekteeritud müratõkkevall (1:1,5)
- Projekteeritud olemasoleva kraavi puhastamine
- Alaline rajapiire
- Ajutine rajapiire
- Projekteeritud piirdeaed tiibväravatega
- Projekteeritud tugimüür
- Projekteeritud trüüp
- Projekteeritud lehtpuu
- Projekteeritud liiklusemärgi post

Tingmärgid (Contactus AS töö nr. 3508)

- Projekteeritud madalpinge kaabel topeltseinaga kaablikaitsetorus, (X-torude arv, iga kaabel eraldi plasttorus), survetugevusega 750 N
- Projekteeritud reservtoru 0,4 kV kaablile, survetugevusega 750 N
- Projekteeritud elektriutode laadimisjaam, ühekohaline 22 kW
- Perspektiivne elektriutode laadimisjaam, kahekohaline 2x22 kW
- Kõrgepinge õhuliini kaitsevöönd, mille sees peab õhuliini ja masti vahel jääma 5 m. Enne valgustite ja postide tellimist moodistada õhuliini, soovitatavalt võimalikult kuumal päeval. Vajadusel kasutada madalamaid maste ja protsentuaalselt suurendades postide arvu ning vähendades valgustite valgusvoogu
- Projekteeritud tänavavalgustuse kaabel topeltseinaga kaablikaitsetorus Ø75, (X-kaablite arv, iga kaabel oma plasttorus), survetugevusega 750 N
- Projekteeritud kuumtsingitud koonuseline välisvalgustuse mast h=15 m, alumise Ø220, traaversiga 1m, paigaldatud jalandisse RBJ-6B
- Projekteeritud kuumtsingitud koonuseline välisvalgustuse mast h=10 m, alumise Ø168 ja tipuga Ø60, konsooliga l=1,0 m, otsaga Ø60, paigaldatud jalandisse RBJ-4,5B
- Projekteeritud kuumtsingitud koonuseline välisvalgustuse mast h=4 m, alumise Ø114 ja tipuga Ø60, konsooliga l=1,0 m, otsaga Ø60, paigaldatud jalandisse RBJ-3B
- Sama, kahepoolse konsooliga l=1,0 m
- Isoliini joon 100 lx
- Isoliini joon 150 lx
- Projekteeritud maandur, h=1,5 m (näidatud ainult skeemidel)
- Projekteeritud sidetoru topeltseinaga kaablikaitsetorudest, survetugevusega 750 N
- Projekteeritud kaablikaitsetoru, 750 N, nõrkvoolu kaablitele (X-torude arv)
- Projekteeritud reservtoru nõrkvoolu kaablitele, survetugevusega 750 N
- Projekteeritud KKS-2 raudbetoonist kaev, väherõngaga (1-2 tk) + teleskoop, kaevuluuk, kandevõimega 12,5t, ujuv, D125. Kaevu paigaldada konsollid ning kronsteinid.
- Valgusti nt. firmalt Philips UniStreet gen2, BGP282 LED99-4S/730 DM10, RAL 7035 - 3000 K, 10000 lm, 63 W, IP66, IK09, optika DM10, korpus helehall, liigpingepiiriruga 10 kV, koos kaablivaruga l=11 m, H07RN-F 5x1,5. CLO funktsioon sisse lülitatud, DALI
- Valgusti nt. firmalt Philips UniStreet gen2, BGP282 LED99-4S/730 DX10, RAL 7035 - 3000 K, 10000 lm, 63 W, IP66, IK09, optika DX10, korpus helehall, liigpingepiiriruga 10 kV, koos kaablivaruga l=11 m, H07RN-F 5x1,5. CLO funktsioon sisse lülitatud, DALI
- Valgusti nt. firmalt Philips Clear Flood, BVP650 LED120-4S/730 DX10, RAL 7035 - 3000 K, 12000 lm, 75 W, IP66, IK09, optika DX10, korpus helehall, liigpingepiiriruga 10 kV, koos kaablivaruga l=15 m, H07RN-F 5x1,5. CLO funktsioon sisse lülitatud, DALI 2
- Valgusti nt. firmalt Philips Clear Flood Large, BVP651 LED450-4S/730 DX10, RAL 7035 - 3000 K, 45000 lm, 285 W, IP66, IK09, optika DX10, korpus helehall, liigpingepiiriruga 10 kV, koos kaablivaruga l=15 m, H07RN-F 5x1,5. CLO funktsioon sisse lülitatud, DALI 2
- Valgusti nt. firmalt Philips Clear Flood Large, BVP651 LED600-4S/730 DX10, RAL 7035 - 3000 K, 60000 lm, 385 W, IP66, IK09, optika DX10, korpus helehall, liigpingepiiriruga 10 kV, koos kaablivaruga l=15 m, H07RN-F 5x1,5. CLO funktsioon sisse lülitatud, DALI 2
- Valgusti nt. firmalt Philips Clear Flood Large, BVP651 LED550-4S/730 DN11, RAL 7035 - 3000 K, 55000 lm, 360 W, IP66, IK09, optika DN11, korpus helehall, liigpingepiiriruga 10 kV, koos kaablivaruga l=15 m, H07RN-F 5x1,5. CLO funktsioon sisse lülitatud, DALI 2

Tingmärgid (OÜ Entec Eesti töö nr. 1471/24)

- Projekteeritud kinnistuisene veetoru
- Projekteeritud kinnistuisene kanalisatsioonitoru
- Projekteeritud kinnistuisene sademevee kanalisatsioonitoru
- Projekteeritud sademevee renn

T-Model OÜ reg nr 11270607 Tallinn 11415, Ülemiste tee 3 tel 656 1601 info@tmodel.ee www.tmodel.ee		Projekti nimi:	Ämma tee 73 kardiraja ja juurdepääsuteede ning tehnovõrkude projekt	MTR reg nr:	EEP003363 EPE001071 ELK000054 EEP001401
Tellijä: OÜ Arhitektuurbüroo Visuaal Vana-Kalamaja tn 17-9, Tallinn 10414, tel 516 9669		Projekti osa:	Teed ja liikluskorraldus	Töö nr:	23005
Projekti juht: A. Lai		Objekti asukoht:	Iru küla, Jõelähtme vald, Harjumaa	Joonis koostatud / trükitud:	08.03.2024 / 08.03.2024
Koostaja: A. Reisenbuk		Joonise nimi:	Tehnovõrkude koondploom	Mõõtkava:	1:500
Vastutav pädev isik: A. Reisenbuk		Joonise faili nimi:	Kart2023_PP_TL-4-60_v02_koond.pdf	Joonise nr:	TL-4-60